

СЕРТИФИКАТ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 19497 от 16 декабря 2025 г.

Срок действия до 31 декабря 2030 г.

Наименование типа средств измерений:

Трансформаторы комбинированные наружной установки НТОЛП-НТЗ-6-IV,
НТОЛП-НТЗ-10-IV, ЗНТОЛП-НТЗ-6-IV, ЗНТОЛП-НТЗ-10-IV

Производитель:

ООО «НТЗ «Волхов», г. Великий Новгород, Российская Федерация

Выдан:

ООО «НТЗ «Волхов», г. Великий Новгород, Российская Федерация

Документ на поверку:

ГОСТ 8.216-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
ГОСТ 8.217-2003 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Трансформаторы тока. Методика поверки»

Интервал времени между государственными поверками:

48 месяцев (для трансформаторов напряжения);

96 месяцев (для трансформаторов тока)

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16.12.2025 № 165

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, или утвержденный тип единичного экземпляра средства измерений разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средства измерений.

Заместитель Председателя



И.А.Кисленко