



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



№ 14346 от 1 сентября 2021 г.

Срок действия до 31 декабря 2025 г.

Наименование типа средств измерений:

**Трансформаторы комбинированные наружной установки НТОЛП-НТЗ-6-IV, НТОЛП-НТЗ-10-IV, ЗНТОЛП-НТЗ-6-IV, ЗНТОЛП-НТЗ-10-IV**

Производитель:

**ООО «Невский Трансформаторный Завод «Волхов», г. Великий Новгород, Российская Федерация**

Документ на поверку:

**ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»,  
ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»**

Интервал времени между государственными поверками **48 месяцев**

Тип средств измерений утвержден постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 01.09.2021 № 85

Средства измерений данного типа средства измерений, производимые в период срока действия данного сертификата об утверждении типа средства измерений, разрешаются к применению на территории Республики Беларусь в соответствии с прилагаемым описанием типа средств измерений.

Заместитель Председателя комитета



А.А.Бурак