

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31313.04ЖУГО.ОС10.02.006

Срок действия с 14.07.2016 г по 15.07.2019 г

№ 0000006

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

регистрационный номер № РОСС.RU.31313.04ЖГУ0.ОС10.02 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЕТЕВОЙ КОМПАНИИ ЕДИНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

Орган по сертификации ПС, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Трансформаторы тока с литой изоляцией типа ТШЛ-НТЗ-10, климатического исполнения УХЛ, категории размещения 2, на класс напряжения 10 кВ, на номинальный ток от 1000 до 6000А, ток термической стойкости в течение 3 сек. до 100 кА, сейсмостойкость 9 баллов по шкале MSK-64, изготавливаемые по ТУ 3414-003-30425794-2012, серийный выпуск

код ОКП:
34 1440

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 34.01-3.2-001-2016 «Трансформаторы тока на классы напряжения 6-35 кВ. Общие технические требования» ПАО «Россети»

код ТН ВЭД России:
8504 31 290 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Невский Трансформаторный Завод «Волхов» (ООО «НТЗ «Волхов»)

Адрес: 173008, РФ, г. Великий Новгород, ул. Северная д.19.

ИНН 5321152861

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Невский Трансформаторный Завод «Волхов» (ООО «НТЗ «Волхов»)

Адрес: 173008, РФ, г. Великий Новгород, ул. Северная д.19.

Тел/факс: 8 (816) 294-81-02/ 8 (495) 221-82-20

НА ОСНОВАНИИ

Отчёта по экспертизе № ОЭ-07.16.001 от 11.07.2016, подготовленного ОС ПС и утвержденного Центральным органом СДС «РЭК», г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, к. 3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Применение знака соответствия в соответствии с Правилами применения знака соответствия в СДС «РЭК»



Руководитель органа

подпись

К.А. Рыжков
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Р.А. Кузьяев
инициалы, фамилия